



DIVISIONE PROVE E MISURE
TEST AND MEASUREMENT DIVISION

VALUTAZIONE RISULTATI DI PROVA ASSESSMENT TEST RESULTS

Documento N.: RPE 05-0279-00
Document N.:

TITOLARE: VALBIA S.r.l.
HOLDER: Via Industriale, 30 – 25065 – Lumezzane (BS)
Tel. +39 0308969411 Fax +39 0308610014

DESCRIZIONE PRODOTTO: Attuatori elettrici serie 85
TYPE OF PRODUCT: Electric actuators series 85

MODELLI: VB030H - VB060H - VB110H^(*) - VB190H - VB270H^(*) - VB350H
MODELS:

CODICE / PART NUMBER: N/A
CODE / PART NUMBER:

SPECIFICHE DI PROVA: EN 60529:1991 /A1:2000
TEST SPECIFICATION:

RAPPORTO DI PROVA DI RIFERIMENTO: RP 05-0279-00
REFERENCE TEST REPORT:

VALUTAZIONE: Questo documento attesta che i Prodotti qui identificati hanno superato
ASSESSMENT: positivamente le seguenti prove, come indicato nel sopracitato Rapporto di prova:
- Verifica del grado di protezione IP6X
- Verifica del grado di protezione IPX5
- Verifica del grado di protezione IPX7
(*): i modelli indicati con (*) non sono stati sottoposti a prova; sono considerati modelli "derivati"
rispettivamente dei modelli VB190H e VB350H in quanto utilizzano lo stesso involucro.

This document attests that the Products here identified, have passed successfully all the following tests, as listed in the Test report mentioned above:

- Verification of degree of protection IP6X
- Verification of degree of protection IPX5
- Verification of degree of protection IPX7

(*): the models identified with (*) were not subjected to the tests; they are considered "derived" models respectively from the models VB190H and VB350H because they use the same enclosure.

Data/Date: 2017-03-10

Direzione Divisione Prove e Misure
Test and Measurement Division Manager
Ivo Meroni

*Questa dichiarazione non riguarda la valutazione della produzione di serie dei prodotti. Altri requisiti o Direttive CE possono essere applicabili ai prodotti indicati.
This attestation does not involve the evaluation of the series production of products. Other requirements and other EC Directives may be applicable to the products.*